



MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DEL POZZO

- fase ① colmatazione colonna da fondo pozzo a 92 m con ghiaietto di cava di certificata provenienza
- fase ② posa in opera a 81 m di packer a tenuta e di astine di iniezione
- fase ③ iniezione in pressione di boiaccia plastica sino a rifiuto per la saturazione del dreno e dei filtri
- fase ④ colmatazione colonna sino a 5 m con ghiaietto di cava di certificata provenienza
- fase ⑤ sigillatura sommitale in cls da 5 m sino a bocca pozzo

Saronno Servizi S.p.A.	
Saronno (VA) - pozzo Via Amendola	
SCHEMA DELLA CHIUSURA	
Scala grafica	Al. 5